



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета
социальной защиты населения
Беловского городского округа
Т.И. Павликова
«20» сентября 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
1.2. Адрес объекта: 652600 Кемеровская обл., г. Белово, ул. Каховского, 19А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 996,6 кв. м.;
- часть здания на 1 этаже 106,4 кв. м. и весь 2 этаж 442,8 кв. м.;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) кв. м.
1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа (КСЗН)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 652600 Кемеровская обл., г. Белово, ул. Каховская, 19А тел. 8(38452)2-82-13
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Беловского городского округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Советская, 21

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): социальная защита
2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу):
Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и нормативными правовыми актами, направленными на социальную поддержку населения; реализация региональных и муниципальных целевых программ по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания населения.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые, трудоспособного возраста, все возрастные категории).

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории, в т.ч инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, дети инвалиды, инвалиды с детства

2.6 Плановая мощность: посещаемость 150 чел. /день

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут автобусов № 1, 4, 26, 108 до остановки «Рубин»,

маршрут автобусов № 2, 9, 111 до остановки "Райисполком"

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта от остановки «Рубин» - 1000 м, от остановки «Райисполком» 500 м.

3.2.2 Время движения (пешком) от остановки «Рубин» - 15 мин, от остановки «Райисполком» 5 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (от остановки «Райисполком» по пути следования перед КСЗН имеется уклон протяженностью 10 м. 60 градусов)

3.2.6 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О, С, Г, У) / нет

3.2.7 Организовано сопровождение по территории, прилегающей к КСЗН - да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2018-2030 гг.

в рамках исполнения комплексной программы Муниципальная программа Беловского городского округа «Социальная поддержка населения Беловского городского округа на 2017-2019 гг. программа 4 «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительная.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование с органами строительного надзора и экспертизы, органами архитектуры.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет

4.5. Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

дата _____

- Сайте организации (адрес) www.kszbelovo42.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)

2. Акта обследования объекта № 1 от «25» января г. 2018.

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель:

Заместитель председателя

по социальным вопросам Гусарова Светлана Владимировна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены комиссии:

Начальник отдела по делам ветеранов,
инвалидов и пенсионеров Шилева Татьяна Ильинична
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник отдела по общим вопросам и приему граждан
Шаврина Марина Ивановна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Специалист по социальной работе МБУ «ЦСО»
Вальчевская Вероника Александровна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)


В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов:


Председатель Беловской городской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Крохин Виктор Иванович
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель Беловского местного отделения
«Всероссийское общество глухих» Нефедова Татьяна Николаевна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель Беловской городской общественной организации
«Всероссийского общества слепых» Тестенбекова Любовь Валентиновна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Беловский городской округ Наименование территориального образования субъекта РФ

« » _____ Г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа
- 1.2. Адрес объекта: 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Каховского, 19А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ___ этажей, ___ кв. м
 - часть здания на 1 этаже (106,4 кв.м.) и весь 2 этаж, (442,8 кв. м.)
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1986 г., последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ___ капитального ___
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа (КСЗН)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Каховская, 19А тел. 8(38452) 2-82-13

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

Сфера деятельности: социальная защита

2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу): КСЗН

2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу):

Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и нормативными правовыми актами, направленными на социальную поддержку населения; реализация региональных и муниципальных целевых программ по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания населения.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; граждане пожилого возраста; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (К, О, С, Г, У) / нет

2.6 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрут автобусов № 1, 4, 26, 108 до остановки «Рубин», маршрут автобусов № 2, 9, 111 до остановки "Райисполком"

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

Наличие специального транспортного обслуживания (социальное такси) да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта от остановки «Рубин» - 1000 м, от остановки «Райисполком» 500 м.

3.2.2 Время движения (пешком) от остановки «Рубин» - 20 мин, от остановки «Райисполком» 5 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Их обустройство для инвалидов на коляске - нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать от остановки «Райисполком» по пути следования перед КСЗН имеется уклон протяженностью 10 м. 60 градусов)

3.2.6 Обеспечена индивидуальная мобильность инвалидам (К, О, С, Г, У) / нет

3.2.7 Организовано сопровождение по территории прилегающей к КСЗН - да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-	Состояние доступности,	Приложение
---	----------------------	------------------------	------------

п/п	функциональные зоны	в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	—	
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	—	
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	1 эт. -	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	1 эт. 3	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	7	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У)		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У)		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2018 -2030 гг.

в рамках исполнения комплексной программы Муниципальная программа Беловского городского округа «Социальная поддержка населения Беловского городского округа на 2017-2019 гг. программа 4 «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен полностью всем.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительная

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с органами строительного надзора и экспертизы, органами архитектуры.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – нет.

4.5. Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:

- Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
дата _____

- Сайте организации (адрес) www.kszbelovo42.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |
| 7. Управленческие решения | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте КСЗН на л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) схема пути движения к объекту от остановки _____ на 1 л.

Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности

Председатель:

Заместитель председателя
по социальным вопросам Гусарова Светлана Владимировна
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены комиссии:

Начальник отдела по делам ветеранов,
инвалидов и пенсионеров Шилева Татьяна Ильинична
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник отдела по общим вопросам и приему граждан
Шаврина Марина Ивановна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Специалист по социальной работе МБУ «ЦСО»
Вальчевская Вероника Александровна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов:


Председатель Беловской городской организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Крохин Виктор Иванович
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель Беловского местного отделения
Всероссийского общества глухих Нефедова Татьяна Николаевна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель Беловской местной организации
Всероссийского общества слепых Тестенбекова Любовь Валентиновна
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

И Результаты обследования:

1. Территория, прилегающая к зданию (участка)

Комитет социальной защиты населения
652600 г. Белово, ул. Каховская, 19А

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-		- отсутствие возможности вызова ответственного сотрудника при необходимости получения помощи для преодоления барьеров; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы (со стороны военного комиссариата)		- установить информационного табло с номером телефона; - нанести контрастную маркировку на крайние ступени лестницы (со стороны военного комиссариата)	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		- отсутствие тактильных указателей (дорожных) на пути движения для инвалидов по зрению	С	- установить тактильные указатели (дорожные) на пути движения для инвалидов по зрению	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Автостоянка и парковка	есть	-					Не нуждается

ОБЩИЕ требования к зоне					все	Индивидуальное решение с ТСР
-------------------------	--	--	--	--	-----	------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	-		- установить информационного табло с номером телефона; - установить тактильные указатели (дорожные) на пути движения для инвалидов по зрению; - нанести контрастную маркировку на крайние ступени лестницы (со стороны военного комиссариата)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: - установить информационного табло с номером телефона:

- установить тактильные указатели (дорожные, напольные) на пути движения для инвалидов по зрению;
- нанести контрастную маркировку на крайние ступени лестницы (со стороны военного комиссариата)

1 Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Комитет социальной защиты населения
652600 г. Белово, ул. Каховская, 19А
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-					Не нуждается
2.2	Пандус (наружный)	есть	-		- отсутствие площадки для разворота кресло-коляски перед пандусом	К	- монтаж площадки для разворота кресло - коляски перед пандусом	ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-					Не нуждается
2.4	Дверь (входная)	есть	-		-	все		Не нуждается
2.5	Тамбур	нет	-	-		все		Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В	-		- монтаж площадки для разворота кресло-коляски перед пандусом

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: - монтаж площадки для разворота кресло-коляски перед пандусом.

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
Комитет социальной защиты населения
652600 г. Белого, ул. Каховская, 19А

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1 эт. 5		- отсутствуют тактильные (напольные) указатели для инвалидов по зрению; - отсутствует место для собаки-проводника	все	- установить тактильные (напольные) указатели для инвалидов по зрению; - организовать место для собаки-проводника	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-		-		-	Не нуждается
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-			Не нуждается
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-		-	Не нуждается
3.5	Дверь	есть	-		-		-	Не нуждается

3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне					Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	Лэт. 3,		- установить тактильные (напольные) указатели для инвалидов по зрению - организовать место для собаки-проводника

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: - установить тактильные (напольные) указатели для инвалидов по зрению

- организовать место для собаки-проводника

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Комитет социальной защиты населения
652600 г. Белово, ул. Каховская, 19А

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)		Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	I эт. 2,3,4,5				-		Не нуждается
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-			Не нуждается
4.3	Прилавоочная форма обслуживания	нет	-						Не нуждается
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-			Не нуждается
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-			Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-			-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДЧ-В	1 эт. 2,3,4,5		

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

И Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
Комитет социальной защиты населения
652600 г. Белово, ул. Каховская, 19А

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	7		- дверной проем 0,70 м. - отсутствует свободное пространство рядом с унитазом для размещения-разворота кресла-коляски; - отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей - запорный механизм изнутри, не позволяющий в экстренных ситуациях открывание «Мастер ключом»;	все	- установить информирующие обозначения помещения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м. продублированные рельефными знаками; - расширить туалетную комнату, чтобы было место рядом с унитазом для разворота кресла-коляски; - установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей; - установить откидной или поворотный поручень и «L» образный поручень на стене; - установить запорный механизм позволяющий в экстренных ситуациях открывание «Мастер ключом»;	Капитальный ремонт.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	Не нуждается
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							Не нуждается.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	7		- установить информирующие обозначения помещения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м. продублированные рельефными знаками; - расширить туалетную комнату, чтобы было место рядом с унитазом для разворота кресла-коляски; - установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей; - установить откидной или поворотный поручень и «L» образный поручень на стене; - установить запорный механизм, позволяющий в экстренных ситуациях открывание «Мастер ключом»;

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: - установить информирующие обозначения помещения рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м. продублированные рельефными знаками;

- расширить туалетную комнату, чтобы было место рядом с унитазом для разворота кресла-коляски;

- установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей;

- установить откидной или поворотный поручень и «L» образный поручень на стене;

- установить запорный механизм, позволяющий в экстренных ситуациях открывание «Мастер ключом»;

И Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Комитет социальной защиты населения
652600 г. Белова, ул. Каховская, 19А

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-		- отсутствует информационное электронное табло	все	- установка информационного электронного табло	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-		- отсутствует звуковой маяк	все	- установить звуковой маяк на входе	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-		- отсутствует информационная мнемо-схема для инвалидов по зрению - отсутствуют информирующие обозначения помещений, продублированные рельефными знаками рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м	все	- установить информационную мнемо-схему для инвалидов по зрению - установить информирующие обозначения помещений, продублированные рельефными знаками рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными звуковыми и тактиль-	все	Установить звуковые сигнальные устройства аварийной и предупредительной сигнализации, в том числе предупредительные оповещатели, аварийные звуковые оповещатели, а	Индивидуальное решение с ТСР

				н.м.и) и соответствовать ГОСТ	также звуковые сигнальные устройства, дублирующие световые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации (для людей с недостатком зрения)	
--	--	--	--	-------------------------------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г.)	-		Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

- установить звуковой маяк на входе;
- установка информационного электронного табло
- установить информационную мнемо-схему для инвалидов по зрению;
- установить информирующие обозначения помещений, продублированные рельефными знаками рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м;
- установить звуковые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации, в том числе предупреждающие оповещатели, аварийные звуковые оповещатели, а также звуковые сигнальные устройства, дублирующие световые сигнальные устройства аварийной и предупреждающей сигнализации (для людей с недостатком зрения).

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от « »
Г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета
социальной защиты населения
Беловского городского округа

_____ Т.И. Павликова
« » _____ Г.

Управленческое решение
(по обеспечению условий доступности услуг, предоставляемых организацией)

Комитет социальной защиты населения
г. Белово, ул. Каховская, 19А

№ п-п	Год проведения мероприятия, работ	Работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг
1.	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги путем оказания работниками КСЗН помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	
2.	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по зданию КСЗН, в том числе к месту там предоставления услуг:	
	2018	- установка информационного электронного табло
	2019	- установить информационную мнемо-схему для слабовидящих инвалидов - установка информационного табло (у лестницы со стороны военкомата)

		- нанести контрастную маркировку на крайние ступени лестницы (со стороны военкомата)
	2020	- организовать место для собаки-проводника - установить информирующие обозначения помещений, продублированные рельефными знаками рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м.
	2021	- установка тактильных (напольных) указателей в помещении КСЗН;
	2022	- установка тактильных указателей (дорожные , плитка) на пути движения инвалидов по территории КСЗН
	2023	- монтаж площадки для разворота кресла-коляски перед пандусом
	2024	- установить звуковой маяк на входе;
	2025	- провести ремонт туалетной комнаты, чтобы появилось место для разворота кресла-коляски - установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей - установить откидной и поворотный и «L» образный поручень в санитарно-гигиенической комнате - установить запорный механизм, позволяющий в экстренных ситуациях открывание «Мастер ключом»
	2026	- установить звуковые сигнальные устройства аварийной и предупредительной сигнализации, в том числе предупреждающие оповещатели, аварийные звуковые оповещатели, а также звуковые сигнальные устройства, дублирующие световые сигнальные устройства аварийной и предупредительной сигнализации (для людей с недостатком зрения).